

I/S ENØ PUMPELAUG BEREDSKABSPLAN VED PUMPESVIGT/OVERSVØMMELSE

Oktober 2025

Vagt I: Næstved El og Teknik 70 60 20 70

Vagt II: Formand John Kryger 40 42 07 80
- Send sms hvis der ikke svares på telefonen

Ole Green Henriksen (Pumpen ved Bækkene) 42 60 33 18

Leif Hansen (pumpen ved Stølsgårdvej) 20 12 43 47

- Send sms hvis der ikke svares på telefonen

FORMÅL:

At sikre at afvanding af Pumpelaugets arealer sker optimalt, ved drift af Pumpelaugets pumper på henholdsvis Bækkene og Stølsgårdsvej.

Pumpelaugets afvandingsarealer – herunder dimensioner og ledningsføringer, koter på brøndbunde og ledningsnet samt pumper mv., fremgår af Oversigtskort tegning 213300 c 110 (Se hjemmesiden <https://xn--pumpelaug-en-6jb.dk/ledningskort/>)

- Pumperne på Bækkene og Stølsgårdsvej drives elektrisk via elnettet og er tilknyttet en døgnbemandet vagtcentral som registrerer fejl på pumperne og eltilslutningen.
- Koder for hængelåse på pumpebrøndene kendes af El og Teknik og af Vagterne.

INSTRUKS for Vagt I og II:

Ved pumpestop:

Næstved El og Teknik modtager alarm via telenettet (simkort installeret), og sørger for fejlrettelse. Hvis det er nødvendigt, tilkaldes Xylem Water Solutions Denmark ApS, tlf. 43 200 900 (Kundenummer 36.744). Vagt II underrettes efterfølgende om alarm og årsag hertil og der sikres den nødvendige opfølgning.

Vagt II tjekker pumpen efter tjeklisten, fejl og mangler rapporteres til Pumpelaugets. Nødvendige reparationer sættes i gang i dialog med formand og kasserer.

INSTRUKS for Vagt II:

Ved Oversvømmelse af enhver art:

1: Pumperne og pumpebrønde tjekkes efter tjeklisten af de pumpeansvarlige. Nødvendige opgaver udføres.

2: Pumpelaugets formand underrettes om behov for nødvendige reparationer som igangsættes i dialog med

kassereren.

3: Beredskab Midt-og Sydsjællands brand og redning kontaktes ved behov. Tlf. 55 72 08 05.

4:Næstved kommune - Envafors kontaktes ved behov. Tlf. 58 36 25 00

5: Der sendes information om situationen til medlemmer af I/S Enø Pumpelaug. Medlemmerne er ansvarlige for information til egen grundejerforening

TILGÆNGELIGHED:

De enkelte grundejerforeninger forpligtes til, på deres hjemmeside, at linke til I/S Enø Pumpelaugs hjemmeside www.pumpelaug-enø.dk hvor Beredskabsplanen findes.

REVISION:

Beredskabsplanen revideres løbende efter behov, og mindst en gang om året på et bestyrelsesmøde. Beredskabsplan udsendes med indkaldelsen til mødet, og efter opdatering/ revision med referatet.

John Kryger, formand.