

**John Kryger, formand**

Havbakken

4736 Karrebæksmunde

Mobil: 40 42 07 80

**- Vagt I : Næstved El og Teknik 70 60 20 70****- Vagt II : Jørn M Jakobsen 20 96 50 64****- do : Jens Nikolajsen 31 71 53 02****- Send sms hvis der ikke svares på telefonen fra vagter eller formand.****BEREDSKABSPLAN VED PUMPESVIGT/OVERSVØMMELSE****FORMÅL:**

At sikre at afvanding af Pumpelaugets arealer sker optimalt ved drift af Pumpelaugets pumper på henholdsvis Bækkene og Stølgårdsvej.

Pumpelaugets afvandingsarealer – herunder dimensioner og ledningsføringer, koter på brøndbunde og ledningsnet samt pumper mv., fremgår af Oversigtskort tegning 213300 c 110 og omfatter bla. *Vigen, Kildeengen, Stølgården, Havbakken m.m.*

- Pumperne på Bækkene og Stølgårdsvej drives elektrisk via elnettet.
- Koder for hængelåse på pumpebrøndene kendes af Tappernøje El og af Vagterne.
- Pumperne er justeret således at Pumpestationen på Bækkene er den primære pumpe, dvs. denne ”kører” kontinuerligt og afvander/udpumper det ”daglige” afvandingsbehov.
- Når tilstrømningen af vand overstiger Bækkenes pumpekapacitet starter pumpen på Stølgårdsvej. Denne pumpe betragtes som ”ekstrapumpe”, og starter kun efter behov pga. stor løftehøjde og lang pumpeafstand til inderfjorden.
- Tilsammen vurderes begge pumbers kapacitet at overstige tilstrømningen således at der under normale forhold ikke kan/skal opstå oversvømmelser.
- Pumpernes funktionsevne efterses ved kontinuerlige servicetjek.

**INSTRUKS for Vagt I:****Årsag:**

Pumpestop.

**Handling:**

Næstved El og Teknik (Tlf. 70 60 20 70) modtager IT-genereret (med batteri back-up) SMS, og sørger for fejlrettelse, herunder om nødvendigt tilkaldelse af Xylem Water Solutions Denmark ApS, tlf. 43 200 900 (Kundenummer 36.744).

Vagt II underrettes efterfølgende om alarm og årsag hertil.

**INSTRUKS for Vagt II:**

Oversvømmelse af enhver art.

- 1: Indløbsrist ved sandfang på Stølgårdsvej checkes for fri passage (Stølsgaardens ansvar) pt. Bent Andersen tlf. 61 36 78 90.
- 2: Pumpelaugets formand underrettes om alarmer, og årsager hertil.
- 3: Redningsberedskabet kontaktes efter behov. Tlf. 55 72 08 05.
- 4: Næstved kommune kontaktes efter behov. Tlf. 55 88 55 88.

**TILGÆNGELIGHED:**

De enkelte grundejerforeninger forpligtes til på deres hjemmeside at linke til [www.pumpelaug-enø.dk](http://www.pumpelaug-enø.dk) hvorunder Beredskabsplanen har sit eget menupunkt.

**REVISION:**

Beredskabsplanen revideres løbende efter behov, og mindst en gang om året på et bestyrelsesmøde.

John Kryger, formand.