

I/S ENØ PUMPELAUG

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2017.

Til stede var: Aage Hansen, Jens Nikolajsen fra Stølsgården, Hans Rasmussen fra Egemosegård, Jens B. Hansen fra Strandgården, Hans Johansen fra Gerbredgård, Morten Hansen fra Kildeengen, og Jan Davidsen Vigen.

1) Velkomst ved formanden.

Formanden bød velkommen, og oplyste at forårets plenarmøde forventes afholdt den 29. april 2017.

2) Valg af sekretær.

Jens B. Hansen blev valgt.

3) Orientering og gennemgang af forløbet vedr. udskiftning af pumper ved Jens Nikolajsen.

Det viste sig hurtigt at de nye pumper, grundet pladsmangel, ikke kunne være i det bestående pumperum. Der er derfor indkøbt et større på Ø 2.000 mm. Da denne hurdle var overstået kunne anlægsarbejderne gennemføres problemfrit, og vejrforholdene var gunstige. Den 20. december blev pumperne startet. Der var fra starten mistanke om at den ene pumpe ikke kørte korrekt, og monteringen blev efterafprøvet uden at afsløre fejl. Først ved et besøg af en montør fra pumpeleverandøren den 8. februar blev det konstateret at et fremmedlegeme i form af et stykke kraftig pvc i A-5 størrelse befandt sig inde i pumpen. Dermed forventes det at begge pumper virker korrekt, og at et støjproblem er væk.

Det blev oplyst at anlægsbudgettet forventes overskrevet med omkring 2 %, svarende til 15 - 20.000 kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4) Gennemgang af mangelliste ved Jens Nikolajsen.

Mangellisten som indeholder 9 punkter blev omdelt på mødet, og lægges på hjemmesiden sammen med dette referat. Det blev på mødet oplyst at punkterne 2 Lyddæmpning, 4 Vandløbsloven, og 8 Beredskabsliste forventes at være lukkede, mens der er arbejde i gang med de resterende punkter. Der vendes tilbage til listen ved plenarmødet.

Gennemgangen blev taget til efterretning.

5) Eventuelt.

Ingen emner.

Referent

Jens B. Hansen

Formand

Aage Hansen