

I/S ENØ PUMPELAUG

Referat af bestyrelsesmøde den 23. februar 2023 afholdt på museet, Karrebæksminde.

Tilstede var: Kurt Eriksen, Palle Larsen, Jens B. Hansen og John Kryger.

Mødet var indkaldt på baggrund af det årlige tilsyn med ledningssystemet. Efterfølgende var det kommet en alarm på pumpen ved Stølsgårdsvej.

Dagsorden:

1. Ledningstilsyn – større sandmængder i brønd 80D før sandfanget 90D ved Pumpebrønden.

Jørgen Møller har efterfølgende fremsendt et tilbud på ca. kr. 72.000 for reparation på ledningen fra brønd nr 40D gennem 80 D til sandfanget. Fejlen på ledning og brønd 80D vurderes at skyldes et lettere bagfald på ledningen og potentielle skader fra beplantningen i skellet.

Bestyrelsen besluttede at se tiden an til efter sommerens spuling og rensning. John K kontakter Nielsen og Riisager om problemet og får deres vurdering. John K. informerer Jørgen Møller og Poul Erik Sonne fra Stølsgården om beslutningen.

2. Fejlmelding på pumpen ved Stølsgården.

Ved tilsynet blev der konstateret høj vandstand i pumpebrønden. Ved at køre pumpen blev vandstanden sænket i brønden men også i den lille bæk op mod brønden. Elektrikeren blev tilkaldt for at justere flyderne i brønden således at pumpen kunne køre lidt længere.

Ca. 14 dage efter at flyderne var justeret kommer der en fejlmelding på pumpen. Elektrikeren konstaterer en strømfejl på pumpen og Xylem tilkaldes. Der er korrosionsfejl på pumpen og reparation skønnes ikke at kunne betale sig. Pumpen er trods alt fra 2009. Tilbud fra Xylem på ny pumpe er på ca. kr. 40.000

Bestyrelsen beslutter at udskifte pumpen og acceptere tilbuddet fra Xylem.

3. Aftaler om service og fejlmelding.

Bestyrelsen gennemgik de eksisterende aftaler. Der har ikke været serviceaftale på pumpen ved Stølsgårdsvej. Der er serviceaftale på pumperne ved Bækkene. Bestyrelsen besluttede at den eksisterende serviceaftale skal udvides til også at omfatte pumpen ved Stølsgårdsvej.

Xylem havde tilbudt fuld service og alarm på vores anlæg. Totalt koster det et engangsbeløb på ca. kr. 25.000 samt årligt abn. beløb på kr. 4.000

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den nuværende ordning med El Teknik omkring alarmerne og Xylem som service partner på pumperne.

Referent: John Kryger

Referatet udsendt til kommentarer og godkendelse den 23-02-2023