

Bestyrelsen i Enø Pumpelaug  
Stølgården GF  
Strandgården GF

Ref.:  
**Afvanding af Enø &  
Lungshave 2026**

E-mail:  
Phone :


File: C / 09 – Afvanding af Enø og Lungshave / Zone 3 – Vigen – 13.03.2026

Our ref.	Date	Page
JNi	13.03.26	1 / 2

**Vedr.: Enø Pumpelaug I/S  
Forberedelse til afvanding af Enø og Lungshave 2026**

---

**Alle Zoner: Enø – Lungshave**



# Jens Nikolajsen

E-Mail: [Jni@nikolajsenaps.dk](mailto:Jni@nikolajsenaps.dk)

Krageholmsvej 51  
DK – 4736 Næstved  
Mobile: + 45 – 31 71 53 02

**Bestyrelsen i Enø Pumpelaug  
Stølsgården GF  
Strandgården GF**

**Ref.:  
Afvanding af Enø &  
Lungshave 2026**

E-mail:  
Phone :

File: C / 09 – Afvanding af Enø og Lungshave / Zone 3 Vigen – 13.03.2026

Our ref.	Date	Page
	13.03.26	2

## **Zone 4            Stølsgården - Strandgården**

<b>Stølsgården:</b>	Krageholmsvej ligger på moræneler Stølsgårdsvej ligger i gammel eng	150 medlemmer
<b>Strandgården:</b>	Hovedparten af Strandgården ligger på moræneler	113 medlemmer

På Krageholmsvej er der kun dræn et sted( Rist ved 24 )

På Stølsgårdsvej er der inegn dræn

På Strandgården er der gode dræn som er i anvendelse.

Der kan etableres dræn i Stølsgården

Den eksisterende pumpe BS 2630 og trykledningen ud til Strandgårdens bådebro, er for lille.

Der bør laves et sparebassin foran pumpen

Alle brønde bør nummereres.

Alt kortmateriale skal opdateres og digitaliseres og ligge i et centalt Webhotel.

**Der skal ansøges om LER før igangsætning af gravearbejde**

**Kort material:** Kortmateriale som er anvendt i pumpelaugget er kun retvisende for Hovedledningen  
Det har vist sig at mange indtegnet ( Grønne) dræn ikke er korrekt placeret og/eller ikke i drift.

**Næste skridt:**

1. Gå området igennem rent fysisk for at se om linieføring for rør/dræn kan etableres
2. Efterse hvilke dræn og brønde som kan findes i Strandgården
3. Se om der er tilstrækkelig inspektionsbrønde i Strandgården
4. Hvis der findes dræn, skal de spules og lokaliseres
5. Indtegn forslag til nye dræn og evt. sparebassin
6. Afsæt røde markeringspæle for brønde og foratag en nivellerings
7. Sæt evt. pejlebrønde. Særligt hvor der ønskes ”sparebassin”
8. Debater det i jeres respektive grundejerforeninger.
9. Giv materialet videre til ”Den valgte Rådgiver”

Med venlig hilsen

**Jens Nikolajsen**

Konsulent for Enø Pumpelaug

Mobil: 0045 – 31 71 53 02

Mail: [Jni@nikolajsenaps.dk](mailto:Jni@nikolajsenaps.dk)