

Bestyrelsen i Enø Pumpelaug
Reedtzholm GF

Ref.:
**Afvanding af Enø &
Lungshave 2026**


E-mail:
Phone :

File: C / 09 – Afvanding af Enø og Lungshave / Zone 5 – Reedtzholm – 10.03.2026

Our ref.	Date	Page
JNi	15.03.26	1 / 2

**Vedr.: Enø Pumpelaug I/S
Forberedelse til afvanding af Enø og Lungshave 2026**

Alle Zoner: Enø – Lungshave



Jens Nikolajsen

E-Mail: Jni@nikolajsenaps.dk

Krageholmsvej 51
DK – 4736 Næstved
Mobile: + 45 – 31 71 53 02

Bestyrelsen i Enø Pumpelaug
Reedtzholm GF

Ref.:
**Afvanding af Enø &
Lungshave 2026**

E-mail:
Phone :

File: C / 09 – Afvanding af Enø og Lungshave / Zone 5 Reedtzholm – 10.03.2026

Our ref.	Date	Page
	15.03.26	2

Zone 6 Klintegårdsvej

Reedtzholm: Klintegårdsvej ligger i bakket moræneler 209 medlemmer
Der er dræn på Klintegården, men alle går ud mod klinten
Der er ingen dræn der er tilsluttet til Pumpelaugets hovedledning
Alle brønde bør nummereres.
Alt kortmateriale skal opdateres og digitaliseres og ligge i et centalt Webhotel.
Der skal ansøges om LER før igangsætning af gravearbejde
Det er hovedsageligt ulovligt tilsluttet afløb fra tag, som er en belastning i
Klintegården.
Disse mermængder før kloakerne til at løbe over.

Kort material: Kortmateriale som er anvendt i pumpelaug er kun retvisende for Hovedledningen
Det har vist sig at mange indtegnet (Grønne) dræn ikke er korrekt placeret og/eller
ikke i drift.

Næste skridt:

1. Undersøg om der er problemer med oversvømmelse og er behov for dræn
2. Eftersø hvilke dræn og brønde ved mosen/skoven som kan genanvendes i nyt Drænsystem
3. Gå i gang med at få fjernet ulovlige tagnedløb
4. Afsæt røde markeringspæle for brønde og foretag en nivellering
5. Sæt pejlebrønde, særligt der hvor der ønskes Sparebassin
6. Debater det i jeres respektive grundejerforeninger.
7. Giv materialet videre til ”Den valgte Rådgiver”

Med venlig hilsen
Jens Nikolajsen
Konsulent for Enø Pumpelaug

Mobil: 0045 – 31 71 53 02
Mail: Jni@nikolajsenaps.dk